



Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

PFAS



PFAS in zicht

Werkgroep Transitie
brandblusschuim PFAS

Eelke Lodder



ILT in cijfers

1/11

1600


160+

- POP-verordening
- REACH-verordening





Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



ILT-petten

Inzicht



- Signaleren
- Adviseren

Toezicht

- Naleving van regels



PFAS in zicht




- Blootstelling van samenleving aan PFAS terugdringen
- In kaart brengen van (potentiële) PFAS-bronnen
 - [PFAS-bronnen in Nederland](#) (UvU)
 - Samenwerken met omgevingsdiensten/waterschappen/RIVM
- Aanpakken PFAS-bronnen samen met o.a. OD's/Waterschappen
- In kaart brengen van voorraden PFAS-houdend blusschuim
- Aanpakken verboden SVM samen met o.a. OD's/Waterschappen
- Transitie volgen en verantwoorde verwerking monitoren



Acties binnen PFAS in zicht

- Samenwerking met omgevingsdiensten
 - Afstemmen, informeren
 - Eigen rol
- Verkrijgen volledig mogelijk beeld
 - Voorraden
 - Voortgang transitie
 - afvalstromen
- Communicatie
- Aanschrijven (potentiële) overtreders





PFAS-stoffen in blusschuim

- POP-stoffen
 - PFOS, PFOA, PFHxS
 - Zouten en aanverwante verbindingen
- REACH-gereguleerde stoffen
 - PFHxA
 - Overige PFAS-verbindingen (in voorbereiding)
 - Zouten en aanverwante verbindingen



Verplichtingen bij POP-stoffen

- > 50 kg POP-SVM/-premix/-blusschuim → Melden bij ILT
 - Installaties (waar/hoeveel)
 - Welke stoffen (analyses)
 - Transitietraject (wanneer wat voltooid)
- Afvalbeheer volgens artikel 5 en 7 van POP-verordening
- Afvoer PFAS-houdende materialen (ook t.b.v. OD's)
- (EVOA)
- Overige PFAS als ZZS bespreken met OD's



Ontwikkelingen in POP-land (onder voorbehoud)

- Producenten leveren steeds minder PFAS-houdende schuimen
- Verlenging van algemene PFOA-UTC voor stoffen, mengsels en voorwerpen (dec 2025)
- Speciale, tijdelijke PFOA-UTC's voor reeds geïnstalleerd blusschuim
- Speciale PFOA-UTC voor PFOA in F-vrij schuim in gereinigde (BBT) installaties

